

График проветривания кабинетов

СанПиН2.4.2.2821-10

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура °С	Длительность проветривания помещения (мин)	
	В малые перемены	В большие перемена и между сменами
От +10 до +6	4-10	15-20
От +5 до 0	3-7	20
От 0 до -5	2-5	15-20
От - 5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10

График проветривания:

8.30-8.45 - сквозное проветривание

8.45 – дезинфекция

10.30-10.45 - проветривание

12.40-12.50 - проветривание

13.30 - дезинфекция

14.30-14.45 – сквозное проветривание

16.15-16.20 – сквозное проветривание

17.00 – дезинфекция